

**SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS  
MÉDIA ANUAL 2017**

<b>CANAL LESTE</b>				
<b>Parâmetro Monitorado</b>	<b>Unidades</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão de Emissão</b>	<b>Frequência de Medição</b>
Temperatura	°C	21,2	inferior a 40°C	diária
Sólidos Sedimentáveis	mg/L	0,3	1	semanal
pH	-	7,1	6,0 -9,0	diária
DBO	mg/L	9,6	70	semanal
DQO	mg/L	20,8	260	diária
Sólidos Suspensos	mg/L	75,9	80	semanal
Óleos e Graxas minerais	mg/L	5,0	10	semanal
Fósforo	mg/L P	1,3	2	semanal
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L N	1,0	15	semanal
Nitrogênio Amoniacal	mg/L N am	0,2	20	semanal
Ferro	mg/L Fe	1,7	10	semanal
Níquel	mg/L Ni	0,1	1	semanal
Cromo Total	mg/L Cr	0,0	0,4	semanal
Colifomes Termotolerantes	NMP/100mL	12315,6	10.000	semanal
Zinco	mg/L Zn	0,4	2	semanal