

**SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS  
MÉDIA ANUAL 2017**

<b>CANAL OESTE</b>				
<b>Parâmetro Monitorado</b>	<b>Unidades</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão de Emissão</b>	<b>Frequência de Medição</b>
Temperatura	°C	20,5	inferior a 40°C	diária
Sólidos Sedimentáveis	mg/L	0,3	1	semanal
pH	-	7,1	6,0 -9,0	diária
DBO	mg/L	12,9	80	semanal
DQO	mg/L	22,6	300	diária
Sólidos Suspensos	mg/L	6,2	100	semanal
Óleos e Graxas	mg/L	5,0	10	semanal
Fósforo	mg/L P	1,2	3	semanal
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L N	2,7	20	semanal
Nitrogênio Amoniacal	mg/L N am	2,0	20	semanal
Ferro	mg/L Fe	1,4	10	semanal